BSSEY11C	平成24年 5月 1日	***
図面区分	C-100-1 標準	

1ピットタイプ

二次製品耐震性貯水槽 構造一般図

100m³型

側面図



A－A断面図



B－B断面図



平面図



基礎断面図



基礎平面図



止水目地詳細図

S=1/4



※2 水槽内部装着シート無し仕様も選択が可能です。

数量集計表

部材名称	参考重量 (kg/個)	使用個数 (個)	参考重量 (t)
中間部材 Aブロック	8260	2	16.5
〃 Bブロック	9395	1	9.4
〃 Cブロック	8850	7	62.0
端部材 Dブロック	4950	1	5.0
〃 Eブロック	5322.5	1	5.3
吸管投入孔	632.5	1	0.6
吸管投入孔調整リング	125	1	0.1
		合 計	98.9

※1 PC鋼緊張作業スペース確保の為、いずれか一方は必ず1500以上とって下さい。

基礎材料表

基礎コンクリートの設計基準強度	σck= 18N/mm²
基礎コンクリート体積	5.574m³
敷モルタル体積	1.201m³
基礎砕石等体積	6.552m³

設計条件

型式記号	Kcon-I-100-C
設置場所区分	Ⅰ型
設計荷重	q = 10kN/m²
土被り	0.1～1.0m

型式記号	Kcon-C
設置場所区分	Ⅱ・Ⅲ型
設計荷重	T-20,T-25
土被り	0.1～1.0m

type-C

名称	耐震性貯水槽 TYPE-C(2.2x3.1m)		
型式	Kcon-I-100-C Kcon-C	センターピット	
図面種別	100m³型 一般構造図(1ピット)		
図番	BSSEY11C	縮尺	S=1/100

ケイコン株式会社

本図面の縮尺はA3用紙出力時のものです。